

**Do wszystkich Wykonawców**  
Informacja na stronie internetowej

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Remont drogi powiatowej nr 3367 D w Grzędach Górnych - od km 13+175 do km 15+000 - gm. Czarny Bór**

W związku z zapytaniem z dnia 16.05.2013 r. jednego z wykonawców następującej treści:

1. Czy zamawiający przewiduje dopuszczenie wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w oparciu o wytyczne WT1 i WT2 2010 czyli z dodatkiem granulatu asfaltowego.
2. W projekcie budowlanym pkt. 8 zamawiający wymaga zapoznania się przed przystąpieniem do prac ziemnych z występującą infrastrukturą podziemną . Natomiast w pkt. 4 informuje, iż w pasie drogi objętym opracowaniem: nie zidentyfikowano sieci doziemnych. Czy zamawiający posiada szczegółowe dane dotyczące występowania infrastruktury podziemnej? W przypadku zaistnienia wyżej wymienionej infrastruktury, prosimy o udostępnienie dokumentacji informującej o ilości i lokalizacji.
3. W dokumentach przetargowych istnieje rozbieżność dotycząca opisu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych dla warstwy wiążącej. Przekrój: „warstwa wiążąca 0/18 -5cm”, obmiar: „warstwa wiążąca 0/16 -5cm”. Prosimy o wskazanie prawidłowej wartości.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia:

**Ad. 1.**

Należy stosować załączone specyfikacje.

**Ad. 2**

Zamawiający nie posiada informacji na temat istniejącej infrastruktury. Dane istniejące – mapa sytuacyjno-wysokościowa.

**Ad. 3**

Stosować warstwę wiążącą 0/18 – 5 cm.

*Przebieg*

STAROSTA  
*Józef Piłsa*