

JN1: 01013311		ARKUSZ WNIOSEKOWANYCH DECYZJI z dnia 18.07.2011 r.		24
Lp.	Rodzaj decyzji	Potrzeba wykonania	Termin wykonania	
1.	Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE		
2.	Ograniczenie nośności do [Mg]	NIE		
3.	Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	NIE		
4.	Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	NIE		
5.	Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	NIE		
6.	Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	NIE		
7.	Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	NIE		
8.	Oznakowanie obiektu	TAK	31.12.2012r.	
9.	Wykonanie prac porządkowych	TAK	31.12.2012r.	
10.	Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach: TAK			

Zalecenia ogólne:

1. Stan techniczny obiektu nie budzi obaw o bezpieczeństwo jego użytkowników przy aktualnie zaobserwowanym poziomie uszkodzeń i obciążeń.
2. Obecnie przed mostem nie ma żadnych znaków informujących lub ograniczających ciężar poruszających się po nim pojazdów co umożliwia wjazd dowolnego pojazdu na most. Należy określić ciężar całkowity pojazdów dopuszczonych do przejazdu przez most. Określenie klasy obiektu powinno być poprzedzone analizą statyczno-wytrzymałościową, która powinna być wykonana do 31.12.2012r.
3. Brak chodników lub opasek bezpieczeństwa na moście stwarza zagrożenie dla użytkowników.
4. Brak systematycznej odnowy spoin pomiędzy elementami kamiennymi powoduje uszkodzenia tych elementów.
5. Istniejące balustrady nie spełniają wymagań w zakresie wymaganej wysokości. Należy balustrady (ściany czołowe) doprowadzić do wysokości 1.10m nad poziom jezdni lub nad poziom opaski bezpieczeństwa (np. poprzez podmurowanie lub poprzez zamontowanie elementów stalowych).
6. Naprawy lub wzmocnienia w konstrukcji powinny być wykonywane pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.

Prace powinny być wykonane w terminie: 31.12.2012 r.

Kierownik zespołu: mgr inż. Zbigniew Zadrozny

Nr uprawnień budowlanych: NBGB.V-7342/3/11/95/96, NBGB.V-7342/3/32/97

Zbigniew Zadrozny
mgr inż. budownictwo
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
NBGB.V-7342/3/11/95/96 • NBGB.V-7342/3/32/97

Wykonany przegląd szczegółowy spełnia wymagania okresowych kontroli, które określa art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256).