

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Roboty remontowo-utrzymawcze w ciągach dróg powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego**

W związku z zapytaniem z dnia 16.04.2014 r. jednego z wykonawców następującej treści:

1) Pozycja nr 2 i 3 Formularza Cenowego

Dotyczy wykonania muru oporowego z betonu i z kamienia ciężkiego. W SST DM-10.01.01 napisano, że przy budowie muru oporowego należy w 1m³ muru uwzględnić roboty ziemne wykop i zasypkę za murem.

PYTANIE 1: ile m³ wykopu i ile m³ zasypki należy przyjąć do wyceny 1m³ muru?

W tej pozycji roboty ziemne należałoby wyceniać osobno w zależności od rodzaju muru i jego wymiarów.

PYTANIE 2: jaki typ lub jaki materiał należy przyjąć do wykonania izolacji przeciwwilgociowej muru: lepik, papa czy jakiś inny?

2) Pozycja nr 5 Formularza Cenowego

Dotyczy naprawy konstrukcji ceglanej.

PYTANIE 1: jaką cegłę należy przyjąć do wyceny naprawy konstrukcji ceglanej: pełną czy dziurawkę, cegłę budowlaną, licową czy klinkierową i jakiej klasy?

PYTANIE 2: jaki typ naprawy należy przyjąć do wyceny naprawy konstrukcji ceglanej: naprawę ścian prostych czy naprawę konstrukcji łukowych?

3) Pozycja nr 31 i 32 Formularza Cenowego

Dotyczy ułożenia przepustu z rur betonowych. W SST D-03.01.01 pozycja nr 9.2 napisano m.in. że cena kompletnego przepustu betonowego obejmuje wykonanie wykopu, wykonanie łąw fundamentowych, wykonanie zasypki, umocnienie wlotu i wylotu przepustu.

PYTANIE 1: Czy cena kompletnego przepustu ma obejmować wykonanie ścianki czołowej przepustu? Jeśli tak to z jakiego materiału należy wykonać ściankę czołową przepustu i jaką kubaturę ścianki przyjąć na poszczególny przepust?

PYTANIE 2: z jakiego materiału należy wykonać łąwy fundamentowe pod przepust: piaskowe, żwirowe czy betonowe i jaką grubość łąwy należy przyjąć do wyceny?

PYTANIE 3: jaki typ materiału należy zastosować do izolacji przepustu?

PYTANIE 4: jakie wymiary należy przyjąć do wyceny ubezpieczenia wlotu i wylotu przepustu przy poszczególnych średnicach i z jakiego materiału należy wykonać umocnienia?

PYTANIE 5: Na podstawie jakich parametrów należy obliczyć kubaturę wykopów dla poszczególnych średnic przepustów? (przepust może być położony na głębokości np. 1m jaki i 2m).

PYTANIE 6: z jakiego materiału należy wykonać zasypkę przepustu i w jakiej ilości?

PYTANIE 7: czy uporządkowanie terenu obejmuje także załadunek i wywóz urobku z wykopu? Jeśli tak to na jaką odległość należy przyjąć wywóz?

4) Pozycja nr 26 – 30 Formularza Cenowego

Dotyczy ułożenia przepustów z rur PCV. W SST D-03.01.01 w pkt 9.2 napisano m.in. że cena przepustu z rur PVC obejmuje m.in. wykonanie zasypki, umocnienie wlotu i wylotu przepustu.

PYTANIE 1: z jakiego materiału należy wykonać zasypkę przepustu i w jakiej ilości?

PYTANIE 2: jakie wymiary należy przyjąć do wyceny ubezpieczenia wlotu i wylotu przepustu przy poszczególnych średnicach i z jakiego materiału należy wykonać umocnienia?

5) Pozycja nr 35 i 36 Formularz Cenowego

Dotyczy odmulenia przepustów.

PYTANIE 1: Dlaczego pominięto w formularzu cenowym oczyszczenie przepustów przy zamuleniu większym niż 1/3 części przelotowej?

6) Pozycja nr 40 Formularza Cenowego

Dotyczy czyszczenia rowów z namulów. W SST D-06.04.01 napisano że cena oczyszczenia 1mb rowu zawiera m.in. odwiezienie urobku we wskazane miejsce.

PYTANIE 1 : Jaka odległość wywozu należy przyjąć do wyceny ?

7) Pozycja nr 51 Formularza Cenowego

W pozycji nr 51 formularz cenowego uwzględniono ścinkę pobocza o gr. 10cm w m2 natomiast w SST D-06.04.01 w poz. 7.2 napisano że jednostką obmiarową jest m3.

PYTANIE 1: Jak należy rozumieć podane jednostki? Czy należy przyjąć do mas ziemnych ilość 10m2 pobocza na 1m3 ziemi?

PYTANIE 2: Jaka odległość wywozu należy przyjąć do wyceny ?

8) Pozycja nr 58 i 59 Formularz cenowego

Dotyczy remontu wpustu ulicznego wraz z remontem studzienki

PYTANIE 1: Do jakiej głębokości uwzględnić remont studzienki? Ponieważ inna jest wycena remontu studzienki o gł. 1 m a inna o gł. 2m. Czy można ustalić jakąś średnią głębokość remontu?

PYTANIE 2: ile m2 nawierzchni z koski granitowej wokół wjazdu żeliwnego należy przyjąć do remontu 1 szt. Studzienki

9) Dotyczy wszystkich pozycji

PYTANIE 1: Proszę o podanie miejsca na terenie powiatu wałbrzyskiego na które należy wywieźć odpady powstałe przy realizacji robót objętych zamówieniem lub podać średnią odległość wywozu jaką należy przyjąć do wyceny?

PYTANIE 2: Sugestia.

Wywóz ziemi i odpadów powstałych przy realizacji zadań powinien stanowić odrębną pozycję formularza cenowego, a nie być doliczony do ceny za wykonanie np. 1m3 muru czy 1mb przepustu.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia:

Ad. 1

Pyt. 1

Przyjmuje się zapis pkt 9.2 ST DM 10.01.01 (cena 1m3 muru oporowego), który opisuje sposób wykonania, natomiast roboty ziemne będą kalkulowane zgodnie z osobnymi obmiarami, zgodnie z poz. 47-49 formularza cenowego.

Pyt. 2

Wg kalkulacji Wykonawcy, uwzględniając ST DM 10.01.01 pkt 2.10.

Ad. 2

Pyt. 1

Zgodnie z zapisem ST M.20.20.21 pkt 2.2.1 lecz o parametrach nie niższych niż cegła pełna ceramiczna licówka o klasie nie mniejszej niż 15.

Pyt. 2

Wykonywane naprawy będą na ścianach prostych i łukowych, należy przyjąć uśrednienie.

Ad. 3

Pyt. 1

Przyjmuje się zapis pkt 9.2 ST D-03.01.01 (cena 1m kompletnego przepustu), który opisuje sposób wykonania, natomiast ilość będzie liczona zgodnie z poz. 34 lub poz. 3 formularza cenowego.

Pyt. 2

Zgodnie z zapisem ST D.03.01.01 pkt 2.2.1 o min. grubości 10 cm.

Pyt. 3

Zgodnie z ST DM.10.01.01 pkt 2.10.

Pyt. 4

Przyjmuje się zapis pkt 9.2 ST D-03.01.01 (cena 1m kompletnego przepustu), który opisuje sposób wykonania, natomiast ilość będzie liczona zgodnie z poz. 34 lub poz. 3 formularza cenowego.

Pyt. 5

Roboty ziemne będą kalkulowane zgodnie z osobnymi obmiarami, zgodnie z poz. 47-49 formularza cenowego.

Pyt. 6

Zgodnie z ST D.03.01.01 pkt 5.3.2 oraz poz. 49 formularza cenowego.

Pyt. 7

Tak, kalkulacja do 5 km.

Ad. 4

Pyt. 1

Zgodnie z ST D.03.01.01 wykonanie przepustów z rur dwuściennych PP/PF pkt 5.

Pyt. 2

Przyjmuje się zapis pkt 9.2 ST D-03.01.01 (cena 1m kompletnego przepustu), który opisuje sposób wykonania, natomiast ilość będzie liczona zgodnie z poz. 34 lub poz. 3 formularza cenowego.

Ad. 5

Zamawiający nie przewiduje takich robót.

Ad. 6

Kalkulować do 5 km.

Ad. 7

Pyt. 1 i 2

Wykreśla się poz. 51 formularza cenowego.

Ad. 8

Pyt. 1

Uśredniona głębokość 1,5 m.

Pyt. 2

1m²

Ad. 9

Pyt. 1 i 2

Wykonawca musi sam uwzględnić miejsce składowania oraz odległość wywozu na składowisko.

STAROSTA
Józef Piksa