

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D z Walimia do Rzeczki – od km 0+000 do km 2+000 - gm. Walim – I etap od km 0+000 do km 0+750**

W związku z zapytaniem z dnia 12.05.2014 r. jednego z wykonawców następującej treści:

1. Pozycja nr 18 przedmiaru robót to rozebranie nawierzchni bitumicznej. Prosimy o podanie grubości rozbieranej nawierzchni.
2. Pozycja nr 19 przedmiaru robót to rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej. Prosimy o podanie jakiej wielkości jest kostka.
3. Pozycja nr 20 przedmiaru robót to rozebranie podbudowy. Prosimy o podanie grubości rozbieranej podbudowy.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia:

**Ad. 1**

Do 12 cm.

**Ad. 2**

9/11

**Ad. 3**

Do 28 cm

WICESTAROSTA

*Andrzej Lipiński*