

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D z Walimia do Rzeczeki – od km 0+000 do km 2+000 - gm. Walim – I etap od km 0+000 do km 0+750**

W związku z zapytaniem z dnia 12.05.2014 r. jednego z wykonawców następującej treści:

1. Prosimy o potwierdzenie czy kategoria ruchu dla przedmiotowej drogi to KR2?
2. SST 05.03.05 „Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych” dla warstwy wiążącej oraz ścieralnej opracowana jest na podstawie normy wycofanej PN-S-96025. Prosimy o zaktualizowanie specyfikacji do zapisów obecnie stosowanych tj. WT 2 z 2010.
3. Czy Zamawiający posiada lub wskaże miejsce do utylizacji materiałów pochodzących z frezowania nawierzchni bitumicznych oraz robót rozbiórkowych? Jeżeli tak to prosimy o podanie odległości o terenu budowy.
4. W załączniku nr 9 do SIWZ – projekt umowy w §2 istnieje zapis: „ Wykonawca, oprócz obowiązków wynikających z §1, zobowiązuje się do: (...) 15) odkupienia od Zamawiającego drewna pochodzącego z wycinki w ilości ryczałtowej 3,96 m³ i w cenie netto: 141,67 zł za 1 m³ (S4 liściaste) określonej w Uchwale nr 112/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2012 roku plus obowiązujący w dniu podpisania umowy podatek VAT, 16) odkupienia od Zamawiającego kostki granitowej pochodzącej z rozbiórki nawierzchni jezdni w ilości ryczałtowej 457,08 ton i w cenie netto 212,00 zł za 1 tonę kostki plus obowiązujący w dniu podpisania umowy podatek VAT,...”
Czy powyższy zapis znajdzie się w Umowie pomiędzy Zamawiającym a wyłonionym Wykonawcą bez zmian co do asortymentu, ilości i ceny?
5. Czy Zamawiający posiada informację jaka jest grubość warstwy bitumicznej nad kostką na odcinku przeznaczonym do rozbiórki? Prosimy o podanie grubości.
6. Zamawiający przewiduje odzyskanie 50% ilości krawężników kamiennych do powtórnego wbudowania. Czy nowe krawężniki (pkt. 70 d.13 Przedmiaru) mogą być krawężnikami betonowymi? Jeżeli nie prosimy o określenie wymiarów nowych krawężników granitowych (20x35 – Przedmiar czy 15x30 – przekroje normalne)?

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia:

Ad. 1

Tak, kategoria ruchu KR2

Ad. 2

W załączeniu poprawione specyfikacje techniczne.

Ad. 3

Zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki w gestii Wykonawcy. Zamawiający nie posiada miejsca do utylizacji i nie ma wiedzy gdzie jest zlokalizowane najbliższe składowisko przyjmujące tego typu odpady.

Ad. 4

Zgodnie z zapisami umowy ilość uzyskanej z rozbiórki kostki i pozyskanego z wycinki drewna została określona ryczałtowo i nie będzie podlegać zmianom (niezależnie od faktycznej ilości).

Ad. 5

Do 12 cm.

Ad. 6

Nowe krawężniki winny być granitowe o wymiarach 15x30, tj. takich jakie podano na przekrojach normalnych.

WICESTAROSTA

Andrzej Lipiński