

Wałbrzych, dnia 17.06.2014 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika**

W związku z zapytaniem z dnia 13.06.2014 r. (data odbioru przez Zamawiającego 16.06.2014 r.) jednego z wykonawców następującej treści:

1. Prosimy o podanie kategorii ruchu dla przedmiotowej drogi.
2. W opisie technicznym i na przekrojach (rysunki nr 4) napisano, że warstwę wiążącą należy wykonać z mieszanki mineralno – asfaltowej 0/18 a ścieralną z mieszanki mineralno - asfaltowej 0/12,8. Prosimy o odpowiedź czy obie warstwy nie powinny być wykonane zgodnie z załączonymi specyfikacjami technicznymi (SST-05.03.05a - NAWIERZCHNIE Z BET. ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA oraz SST-05.03.05b - NAWIERZCHNIE Z BET. ASFALTOWEGO WARSTWA WIAŻĄCA I WYRÓWNAWCZA)?
3. W załączniku nr 9 do SIWZ – projekt umowy w §2 istnieje zapis:
„ Wykonawca, oprócz obowiązków wynikających z §1, zobowiązuje się do: (...) 15) odkupienia od Zamawiającego drewna pochodzącego z wycinki w ilości ryczałtowej 79,72 m³ i w cenie netto: 141,67 zł za 1 m³ (S4 liściaste) określonej w Uchwale nr 112/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2012 roku plus obowiązujący w dniu podpisania umowy podatek VAT na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury VAT, ...”
Czy powyższy zapis znalazł się w Umowie pomiędzy Zamawiającym a wyłonionym Wykonawcą bez zmian co do asortymentu, ilości i ceny?
4. Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew w ramach przedmiotowego kontraktu?
5. Prosimy o określenie co należy zrobić ze zdemontowanymi słupami oraz oprawami oświetleniowymi. Czy należy je zutylizować czy zawieść do właściciela? Jeśli zawieść do właściciela to prosimy o podanie lokalizacji składowania bądź określenie odległości w kilometrach.
6. Prosimy o określenie co należy zrobić ze zdemontowanymi fundamentami słupów oświetleniowych. Czy należy je zutylizować czy zawieść do właściciela? Jeśli zawieść do właściciela to prosimy o podanie lokalizacji składowania bądź określenie odległości w kilometrach.

oraz z dnia 16.06.2014 r. (data odbioru przez Zamawiającego 17.06.2014 r.) następującej treści:

Czy w związku z ograniczeniem wysokościowym pod wiaduktem od strony ulicy Żeromskiego oraz ograniczeniem tonażowym na wiadukcie od strony ulicy Kosteckiego, Wykonawca będzie mógł uzyskać zezwolenie na przewożenie materiałów (masa bitumiczna) przez wiadukt (od strony ulicy Kosteckiego) za pomocą ciągników siodłowych z naczepą (masa ładunku ok. 26 T) tylko dla obsługi i na czas trwania budowy?

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia:

Ad. 1

KR2.

Ad. 2

Należy stosować mieszanki wg WT1 i WT2.

Do warstwy ścieralnej zastosować mieszanki AC11S, do warstwy wiążącej zastosować mieszanki AC16W.

Ad. 3

Tak.

Ad. 4

Tak.

Ad. 5

Zdemontowane słupy oraz oprawy oświetleniowe należy zawieźć do bazy transportowej Sanikomu przy ul. Brzozowej w Boguszowie Gorcach (maksymalna odległość do 3 km)

Ad. 6

Zdemontowane fundamenty słupów oświetleniowych należy zutylizować.

Ad. 7

Nie.

STAROSTA

Józef Piłsudski