



STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, dnia 10.02.2015 r.

OR.272.1.5.2015

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego**

W związku z zapytaniem z dnia 10.02.2015 r. jednego z wykonawców następującej treści:

- „1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach dokumentacji: według SIWZ należy wykonać ściankę poboczy – to jest odsłonić krawędź jezdni, według zapisów SST należy wykonać ściankę i uzupełnienie poboczy. Dotyczy to również odcinków gdzie nie wykonywane jest frezowanie istniejącej nawierzchni, czy należy tam przewidzieć usypanie pobocza, jeśli tak prosimy o podanie materiału z jakiego ma być wykonane pobocze.
2. Prosimy o podanie rozwiązana sposobu powiązania istniejących wjazdów indywidualnych z nową, wyższą niweletą jezdni na odcinkach bez frezowania.
3. Czy Zamawiający przewiduje możliwość całkowitego zamknięcia ruchu na modernizowanych odcinkach w celu układania nawierzchni na całej szerokości jezdni”.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia:

Ad. 1

Po ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grunt pochodzący z poszerzenia jezdni (ścinki poboczy) należy rozplantować wzdłuż krawędzi jezdni.

Ad. 2

Powiązanie istniejących wjazdów z nową niweletą nawierzchni jezdni należy wykonać poprzez miejscowe docinanie lub frezowanie w miejscach połączeń dwóch nawierzchni.

Ad. 3

Warstwę ścieralną należy wykonać na całej szerokości jezdni. W czasie wykonywania w/w robót należy całkowicie zamknąć ruch.

wz. STAROSTY
WICESTAROSTA
Krzysztof Kwiatkowski

Pracownik

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 20-24
tel. + 48 74 84 60 700, 74 84 60 606, fax +48 74 84 24 517
e-mail: starosta@powiat.walbrzych.pl, www.powiat.walbrzych.pl