



STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, dnia 23.04.2015 r.

OR.272.1.11.2015

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391 D

W związku z zapytaniem z dnia 22.04.2015 r. jednego z wykonawców następującej treści:

„Proszę o podanie konkretnych rodzajów mas mineralno-asfaltowych oraz kategorii ruchu na przebudowywanej drodze powiatowej nr 3360D. Załączone specyfikacje techniczne SST-05.03.05a i SST-05.03.05b dotyczące nawierzchni nie zawierają konkretnych rodzajów mas mineralno-asfaltowych. Opis techniczny do projektu (pkt 5) i rysunki przekrojowe projektu wyszczególniają rodzaje mas, które są niezgodne ze specyfikacją techniczną i obowiązującą normą PN-EN 13108-1. Wymienione są mieszanki mineralno-asfaltowe: warstwa ścieralna 0/12,8 i warstwa wiążąca 0/18 ”,

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia:

Należy zastosować mieszanki zgodnie ze specyfikacjami:

warstwa ścieralna AC1S (KR2),

warstwa wiążąca i wyrównawcza AC16W (KR2).

wz. STAROSTY
WICESTAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski