



STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, dnia 17.04.2015 r.

OR.272.1.11.2015

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391 D

W związku z zapytaniem z dnia 16.04.2015 r. jednego z wykonawców następującej treści:

1. „Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej własności destruktu bitumicznego z frezowania. Według SIWZ destrukc bitumiczny, który nie zostanie wbudowany, stanowi własność Zamawiającego, natomiast wg przedmiaru robót pozostałą część destruktu zagospodaruje wykonawca.
2. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać ścianki czołowe przepustów – wg opisu technicznego jest to kostka kamienna 18/19 cm na zaprawie cementowej, natomiast wg specyfikacji technicznej jest to kamień łamany na zaprawie cementowej.
3. Prosimy o podanie ilości materiału kamiennego potrzebnego do wykonania ścianek czołowych, bądź przekazanie rysunku, według którego można tę ilość określić. Na podstawie udostępnionej dokumentacji określenie tej ilości nie jest możliwe.
4. Prosimy o podanie wymiarów rowów odwadniających”.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia:

Ad. 1

Zgodnie ze SIWZ destrukc bitumiczny uzyskany w wyniku frezowania, który nie zostanie wbudowany stanowi własność Zamawiającego i winien być przetransportowany przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego (odległość transportu do 25 km).

Ad. 2

Ścianki z kostki nieregularnej 18/19 z kamienia twardego (granit).

Ad. 3

Należy przyjąć średnio; Grubość ścianki 19-20cm, długość 1,50m, wysokość 1,00m.

Ad. 4

Rowy odwadniające w zależności od odcinka posiadają zmienne wymiary. Zamawiający proponuje zapoznanie się z miejscem, stanem istniejącym i warunkami realizacji zamówienia.

STAROSTWA
Jacek Cichura