



STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, dnia 17.04.2015 r.

OR.272.1.11.2015

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391 D**

W związku z zapytaniem z dnia 15.04.2015 r. jednego z wykonawców następującej treści:

- „1. Prosimy o przekazanie specyfikacji technicznej dotyczącej stabilizacji cementem RM=1,5 MPa. Podany w pozycjach kosztorysowych numer SST – 04.04.04. dotyczy podbudowy z tłucznia kamiennego.
2. Prosimy o przekazanie specyfikacji technicznej dotyczącej frezowania SST – 05.03.11.
3. Prosimy o przekazanie specyfikacji technicznej dotyczącej wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm. Podany w pozycjach kosztorysowych numer SST – 04.04.04 dotyczy podbudowy z tłucznia kamiennego.
4. Jaka metodą należy wykonać stabilizację cementem RM=1,5 MPa – metodą mieszania na miejscu, czy metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych?”

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia:

Ad. 4

Metoda stabilizacji – metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych, zamiennie stosować można stabilizację cementowo-piaskową z wytwórni.

W załączeniu:

- 1) SST-04.05.01- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
- 2) SST-05.03.11- frezowanie nawierzchni
- 3) SST-04.04.02 - podbudowy z mieszanek kam. łamanego

STAROSTA
Jacek Okrusza

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 20-24
tel. + 48 74 84 60 700, 74 84 60 606, fax +48 74 84 24 517
e-mail: starosta@powiat.walbrzych.pl, www.powiat.walbrzych.pl