



STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, dnia 19.06.2015 r.

OR.272.1.17.2015

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013308) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377 D w km 3+090 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza**

W związku z zapytaniem z dnia 18.06.2015 r. jednego z wykonawców następującej treści:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Istniejący wodociąg

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy Wykonawca jest zobowiązany do demontażu i przełożenia istniejącego wodociągu, a jeżeli tak to prosimy o udostępnienie dokumentacji na powyższy zakres prac.

Pytanie nr 2

Dotyczy: projekt wykonawczy

Prosimy o podanie wartości kąta skosu obiektu mostowego

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia:

Ad. 1

Nie

Ad. 2

Kąt skrzyżowania z ciekami wynosi 33°.

STAROSTWA
Jacobe Cichura