



# STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, dnia 19.06.2015 r.

OR.272.1.17.2015

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013308) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377 D w km 3+090 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza**

W związku z zapytaniem z dnia 18.06.2015 r. jednego z wykonawców następującej treści:  
„Czy Zamawiający może udostępnić indywidualny projekt belki DS9?

Ponieważ standardowe belki można stosować w zakresie kąta od 90° do 60° pomiędzy osiom podpory a osiom belki (należy zamówić belki z odpowiednim skosem u wytwórcy), wnosimy, że w przypadku odczytanego z rys. kąta ok. 33° taki projekt został sporządzony”,

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia:

nie ma wykonanego indywidualnego projektu belek DS9. Konstrukcję przęsła należy wykonać zgodnie z rys. nr 1; 4; 5 i 6. Ze względu na kąt skrzyżowania z ciekim zastosowano zwiększone oparcie dźwigarów na przyczółkach o wartości 68 cm (w osi dźwigara) oraz utworzono z belek i przebudowanych przyczółków układ ramownicowy.

STAROSTA  
*Jacek Cichura*