



STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, dnia 17.06.2015 r.

OR.272.1.17.2015

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013308) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377 D w km 3+090 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza**

W związku z zapytaniem z dnia 15.06.2015 r. jednego z wykonawców następującej treści:

Pytanie nr 1

Dotyczy: *Istniejący wodociąg*

W przedmiarze robót istnieje zapis, że istniejący wodociąg zostanie przełożony poza światło mostu. W związku z powyższym, prosimy o udostępnienie nowej lokalizacji wodociągu, jego parametrów oraz uzgodnień z zarządcą wodociągu.

Pytanie nr 2

Dotyczy: *droga objazdowa*

W SIWZ pkt. 6 istnieje zapis dotyczący poprawy utwardzenia istniejącej drogi leśnej dł. 1,5 km. Prosimy o potwierdzenie czy podana ilość mieszanki kamiennej (100 t) będzie wystarczająca do wykonania powyższych prac. Prosimy również o udostępnienie Porozumienia z Nadleśnictwem Wałbrzych.

Pytanie nr 3

Dotyczy: *Przedmiar*

W przedmiarze w pkt. 5 (rozebranie stalowego pomostu z kształtowników Zoresa) podano ciężar konstrukcji 6500 kg. Prosimy o weryfikację ilości przedmiarowej, ponieważ Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kwoty uzyskanej ze sprzedaży elementów stalowych Zamawiającemu.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia:

Ad. 1

Istniejący wodociąg wodny zostanie zdemontowany. Nowa lokalizacja przejścia nowego wodociągu będzie poza obiektem mostowym.

Ad. 2

Wskazana ilość mieszanki jest orientacyjna. Wykonawca sam skalkuluje ilość. Porozumienie z nadleśnictwem nie wskazuje zakresu wykonania robót. Określa tylko sposób oznakowania, które również musi być

uwzględnione w projekcie organizacji ruchu.

Porozumienie w załączeniu.

Ad. 3

Podane ilości stali wynikają z dokumentacji projektowej. Rozliczenie nastąpi z faktycznego uzyskania złomu w trakcie budowy potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

CZŁONEK ZARZĄDU
Mirosław Potopowicz