



KOMENDA MIEJSKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Wałbrzychu, woj. dolnośląskie

Wałbrzych, dnia 31 grudnia 2007 r.

MZ - 5580/XIX/A/2/2007

Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju
ul. Chojnowska 12
58-330 Jedlina zdroj

DECYZJA Nr⁶⁸⁹...../2007

Na podstawie art. 26 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.o Państwowej Straży Pożarnej (obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej - Dz. U. Nr 147, poz. 1230 z późniejszymi zmianami), w związku z § 207 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563), § 12 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 roku w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934 z dnia 16 listopada 2005 roku) oraz na podstawie art. 104, art.107 § 1 i 3 KPA – w związku ze stwierdzeniem podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez st. kpt. mgr Adama Prokopowicza - przedstawiciela Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu - naruszenia przepisów przeciwpożarowych w kontrolowanych budynkach Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju przy ul. Chojnowskiej 12 i 13,

nakazuje się:

Zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji ludzi w budynkach, poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych prowadzących do zachowania dopuszczalnych długości dojść ewakuacyjnych o których mowa w przepisach § 256 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

Termin wykonania do dnia: 31.12.2009 r.

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami), § 12 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563), § 256 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

UZASADNIENIE

Przeprowadzone czynności kontrolno – rozpoznawcze w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12 i 13 wykazały nieprawidłowości wskazujące, iż *obiekty użytkowane są w warunkach zagrażających życiu ludzi. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą przekroczenia dopuszczalnych długości dojść ewakuacyjnych i naruszają postanowienia przepisów prawa, a w szczególności:*

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami)),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563).

Powołane w decyzji podstawy prawne określają wymagany sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym bezpieczne użytkowanie tego rodzaju pomieszczeń i obiektów.

Niniejsza decyzja określa wykonanie obowiązku polegającego na usunięciu nieprawidłowości powodujących zagrożenie życia ludzi.

W niniejszej decyzji zalecono zastosować takie rozwiązania funkcjonalne, które pozwolą zmniejszyć długość dojsć ewakuacyjnych. *Dopuszczalne długości dojsć ewakuacyjnych są przekroczone w budynku nr 12 o ponad 300%, a budynku nr 13 o ponad 100 %, co może stworzyć istotne utrudnienia w czasie ewakuacji osób, a szczególnie tych które przebywają w pomieszczeniach zlokalizowanych najdalej od wyjść ewakuacyjnych z budynków.*

Te stwierdzone nieprawidłowości, a określone w § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563) - wskazują na występowanie w budynku elementów zagrażających życiu ludzi. Dlatego też właściciel (użytkownik) budynku, powinien zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno – budowlanych.

Spełnienie wszystkich postanowień ww. przepisów może być znacznie utrudnione z uwagi na fakt istnienia i funkcjonowania budynku od wielu lat. Dlatego *wskazuje się na możliwość, aby nieprawidłowe warunki skutkujące zagrożeniem życia ludzi, mogły być usunięte poprzez zastosowanie rozwiązań innych niż podano w akcie normatywnym, w trybie postępowania określonym w § 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).*

Realizacja nakazów poprawi stan bezpieczeństwa osób w obiekcie oraz przyczyni się do lepszego przygotowania budynków do prowadzenia akcji ratowniczej na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Mając na uwadze potrzebę zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów - postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej - Dz. U. Nr 147, poz. 1230 z późniejszymi zmianami), od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dołnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ul. Borowska 138 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu ul. Matejki 5 - w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a MK.
3. a/a MZ.



KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Wałbrzychu
m. bryg. mgr. Jerzy Wąchocki