



STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, dnia 13.01.2016 r.

OR.272.1.5.2016

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – montaż barier energochłonnych na drogach powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego**

W związku z zapytaniem z dnia 11.01.2016 r. (data wpływu do Zamawiającego 12.01.2016 r.) następującej treści:

1. Czy Zamawiający dysponuje projektem wykonawczym dot. montażu barier energochłonnych, czy jego wykonanie jest po stronie Wykonawcy?
2. Prosimy o wskazanie lokalizacji, w których planowany jest montaż barier energochłonnych. Jest to niezbędne do określenia ilości odcinków początkowych/końcowych barier oraz podziału na odcinku proste/lukowe, co ma bezpośrednio przełożenie na wysokość oferty.
3. Czy Zamawiający będzie bezwzględnie wymagał zastosowania barier SP-05, czy też będzie możliwe zastosowanie innych typów barier o równoważnych parametrach?

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśnia:

- 1) montaż barier energochłonnych należy wykonać zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną,
- 2) montaż barier energochłonnych zostanie wykonany na drogach powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego. Zakończenia barier dł. 4 mb należy wykonać poprzez montaż łącznikiem ukośnym i elementem czołowym (tzw. barani róg). Przewidywane odcinki będą wskazane na długości od 40 do 60 mb.
- 3) Zamawiający będzie wymagał zastosowania barier SP-05.

STAROSTA
Jacek Cichura

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 20-24
tel. + 48 74 84 60 700, 74 84 60 606, fax +48 74 84 24 517
e-mail: starosta@powiat.walbrzych.pl, www.powiat.walbrzych.pl

Michał