



STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, dnia 12.01.2016 r.

OR.272.1.5.2016

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – montaż barier energochłonnych na drogach powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego**

W związku z zapytaniem z dnia 12.01.2016 r. następującej treści:

1. W opisie przedmiotu zamówienia piszę, że należy robić wycenę w oparciu o Specyfikację Techniczną i Formularz Oferty. Dokumenty te podają rodzaj bariery SP-05 B i ilość metrów do wykonania – 451 mb oraz rozstaw słupka 2-4 metrów. Prosimy o podanie dokładnej ilości ile metrów bariery należy wykonać z jakim rozstawem słupka, informacja rozstaw 2-4 metrów jest zbyt mało precyzyjna do wykonania wyceny.
2. Jak ma wyglądać tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót?

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśnia:

- 1) przewidywane odcinki będą wskazane na długości od 40 do 60 mb. Rozstaw słupków co 4 mb. Zakończenia barier dł. 4 mb należy wykonać poprzez montaż łącznikiem ukośnym i elementem czołowym (tzw. barani róg),
- 2) tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót zgodnie z § 5 umowy.

WICESTAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 20-24
tel. + 48 74 84 60 700, 74 84 60 606, fax +48 74 84 24 517
e-mail: starosta@powiat.walbrzych.pl, www.powiat.walbrzych.pl

Przebieg