



STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, dnia 20.04.2016 r.

BOS.272.1.5.2016

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3368 D z Dzieńmorowic do Zagórza Śl. – od km 3+045 do km 7+501 – gm. Walim**

W związku z zapytaniem z dnia 19.04.2016 r. jednego z wykonawców następującej treści:

„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiałów rur przepustowych ze stalowych na rury PEHD?”

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśnia:

Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę materiału rur przepustowych ze stalowych na rury PEHD spiralnie karbowane o wytrzymałości na ściskanie minimum 8 kPa (rury PEHD przeznaczone na obiekty inżynierskie drogowe).

STAROSTA
Jacek Cichura