



STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, dnia 18.04.2016 r.

BOS.272.1.5.2016

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3368 D z Dziećmorowic do Zagórza Śl. – od km 3+045 do km 7+501 – gm. Walim**

W związku z zapytaniem z dnia 15.04.2016 r. jednego z wykonawców następującej treści:

- „1. Proszę o doprecyzowanie średnicy rur stalowych z blachy spiralnie karbowanej ocynkowanej w przepustach pod zjazdami.
2. W dokumentacji rysunkowej brak jest umiejscowienia przepustów. Proszę o wskazanie lokalizacji występowania przepustów”.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśnia:

Ad. 1

Średnice rur stalowych z blachy spiralnie karbowanej ocynkowanej w przepustach pod zjazdami będą wynosić 400 lub 500 mm w zależności od możliwości uzyskania wymaganego przepisami naziomu.

Ad. 2

Lokalizacja przepustów pod zjazdami i pod koroną drogi zgodnie z kilometrażem podanym w pkt 7.3.3. projektu budowlanego.

STAROSTA
Jacek Cichura

INSPEKTOR
Katarzyna Moralik

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 20-24
tel. + 48 74 84 60 700, 74 84 60 606, fax +48 74 84 24 517
e-mail: starosta@powiat.walbrzych.pl, www.powiat.walbrzych.pl