



STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, dnia 14.04.2016 r.

BOS.272.1.5.2016

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3368 D z Dzieńmorowic do Zagórza Śl. – od km 3+045 do km 7+501 – gm. Walim**

W związku z zapytaniem z dnia 14.04.2016 r. jednego z wykonawców następującej treści:

„Proszę wskazać, na jakim asfalcie ma być wykonana warstwa ścieralna? W projekcie budowlanym wskazana jest warstwa ścieralna AC 11 PMB 45/80-65, natomiast w kosztorysie ofertowym AC 11 S 50/70”.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśnia:

warstwa ścieralna ma być wykonana z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70.

STAROSTA
Jacek Cichura

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 20-24
tel. + 48 74 84 60 700, 74 84 60 606, fax +48 74 84 24 517
e-mail: starosta@powiat.walbrzych.pl, www.powiat.walbrzych.pl

INSPEKTOR
Marta Morajka