



STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, dnia 20.04.2016 r.

BOS.272.1.7.2016

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu**

W związku z zapytaniem z dnia 18.04.2016 r. jednego z wykonawców następującej treści:

Pytanie nr 1:

Czy podczas realizacji zadania obiekt będzie wyłączony w ruchu, czy też roboty należy wykonywać popołudniami, wieczorami i w dni wolne od pracy?

Pytanie nr 2:

W przedmiarach robót występują wykucia wgnętek, kucie bruzd i przebiccia, natomiast nie występuje wywiezienie gruzu. Czy Zamawiający uzupełni przedmiary?

Pytanie nr 3:

W przedmiarach występuje malowanie farbami emulsyjnymi, natomiast nie występuje zabezpieczenie folią oraz mycie podłóg i schodów. Czy zamawiający uzupełni przedmiary?

Pytanie nr 4:

W przedmiarach występuje malowanie farbą emulsyjną powierzchni. Czy dotyczy to także sufitów?

Pytanie nr 5:

W przedmiarach nie występuje malowanie farbą olejną. Czy zadanie nie obejmuje powyższego?

Pytanie nr 6:

W przedmiarze dla klatki schodowej 22 w pozycji 11 występuje zapis, który mówi o przeniesieniu obwodów ogrzewania rynien oraz oświetlenia terenu. Czego to dotyczy i na

czym polega to przeniesienie?

Pytanie nr 7:

W przedmiarze dla klatki schodowej 22 w pozycjach 14, 15 i 16 występuje zapis „obudowa”. Prosimy o wyjaśnienie, co dokładnie wchodzi w zakres tych pozycji.



STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśnia:

Ad. 1

Klatka nr 24a może zostać wyłączona z ruchu, natomiast klatka 22 musi pozostać dostępna w godzinach pracy urzędu, tj. pn., śr., czw. 7:30 – 15:30, wt. 7:30 – 16:30, pt. 7:30 – 14:30 z zapewnieniem bezpieczeństwa jej użytkowania. Przebudowę należy realizować w sposób wykluczający wyłączenie prądu w godzinach pracy urzędu.

Ad. 2 i 3

Zamawiający określił cenę oferty jako cenę ryczałtową (za całość przedmiotu zamówienia), a przedmiarowi nadał jedynie charakter pomocniczy. Ponadto zaznaczył w SIWZ, że jeżeli przy obliczaniu ceny wykonawca pominie roboty, których wykonanie jest niezbędne przy realizacji zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu, gdyż zamawiający uważać będzie, że zostały ujęte w cenie oferty. W związku z powyższym Wykonawca powinien ująć wszystkie niezbędne w jego ocenie roboty i uwzględnić je w swojej ofercie.

Ad. 4 i 5

Zamawiający po zakończeniu etapu przebudowy instalacji elektrycznej przewiduje wykonanie kolejnego etapu remontu kapitalnego klatek schodowych (tynkowanie, malowanie, wymiana wykładzin) na podstawie kolejnego przetargu nieograniczonego. W związku z czym malowanie w obrębie klatek schodowych oraz przejścia tunelu w bramie 22 może zostać pominięte. Malowanie będzie wymagane w przypadku realizacji robót poza obrębem klatek schodowych i tunelu w bramie 22.

Ad. 6

Przeniesienie obwodów ogrzewania rynien i oświetlenia terenu dotyczy demontażu istniejących tablic rozdzielczych i montażu ich we wskazanej projektem lokalizacji.

Ad. 7

Zapis „obudowa” dotyczy montażu skrzynek na tablice rozdzielcze przewidziane projektem.

STAROSTA
Jacek Cichura