

WZ - 5595 /216 - 4 /10

## Postanowienie nr 1204 / 2010

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. nr 121, poz. 1137 ze zmianami), po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej” sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego Edwarda Knapczyka oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Ryszarda Mleczko dotyczącej przebudowywanego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle 73, 58-350 Mieroszów z określonymi następującymi wskazaniem:

- 1) wyposażenie obiektu w system sygnalizacji pożarowej obejmujący urządzenia sygnalizacyjno - alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych połączony z obiektem wskazanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, uzgadniającego sposób połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych tego systemu,
- 2) wyposażenie wszystkich dróg ewakuacyjnych budynku (korytarze, obie klatki schodowe) w oświetlenie ewakuacyjne zasilane z wbudowanych akumulatorów, zapewniające natężenie oświetlenia minimum 2 lx,
- 3) pomalowanie drewnianej konstrukcji nośnej klatki schodowej w części czterokondygnacyjnej lakierem ogniochronnym do stopnia NRO,

### wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy technicznej” dotyczącej przebudowywanego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle 73, 58-350 Mieroszów w inny sposób niż podany w:

- 1) § 68 ust. 1 ze względu na:
  - występowanie w klatce schodowej w części dwukondygnacyjnej schodów o szerokości biegów wynoszącej od 0,93 m do 1,0 m,
  - występowanie w klatce schodowej w części czterokondygnacyjnej schodów o szerokości spoczników wynoszącej od 1,2 m do 1,7 m,
- 2) § 216 ust. 1 ze względu na występujące w budynku stropy drewniane o klasie odporności ogniowej REI 45,
- 3) § 236 ust. 4 z uwagi na kierunek otwierania do środka drzwi wyjściowych z budynku, które stanowią wyjście ewakuacyjne,
- 4) § 239 ust. 4 z uwagi na występującą szerokość drzwi wyjściowych z korytarza części dwukondygnacyjnej wynoszącą 0,8 m,
- 5) § 244 ust. 1 z uwagi na występujące zabiegowe schody w klatce schodowej w części dwukondygnacyjnej,

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
w Nowym Siodle

data 20.11.2015 podpis 

- 6) § 245 pkt 1 ze względu na brak zamknięcia drzwiami obu klatek schodowych oraz nie wyposażenia jednej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu,
- 7) § 249 ust. 3 ze względu na występowanie w części czterokondygnacyjnej budynku schodów o konstrukcji drewnianej nie posiadającej klasy odporności ogniowej R 60,
- 8) § 256 ust. 3 ze względu występującą długość dojścia ewakuacyjnego w budynku wynoszącą 32 m,

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)

pod warunkiem

- 1) wyposażenia klatki schodowej w części czterokondygnacyjnej budynku w wentylację grawitacyjną poprzez przystosowanie czterech okien na przedmiotowej klatce do oddymiania,
- 2) wyposażenia drzwi prowadzących bezpośrednio z pomieszczeń do przestrzeni połączonej z klatką schodową w części dwukondygnacyjnej budynku w urządzenia zapewniające samoczynne zamykanie otworów drzwiowych w razie pożaru.

#### Uzasadnienie

W dniu 4 lutego 2009 r. do tut. Komendy wpłynął wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle 73, 58-350 Mieroszów o wyrażenie zgody na spełnienie wymagań przeciwpożarowych w sposób inny niż podany w warunkach techniczno – budowlanych w przebudowywanym budynku ośrodka mieszczącego się w Nowym Siodle 73. W dniu 25 sierpnia 2010 roku Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle wystąpiła o zmianę postanowienia Nr 220/09 z dnia 30 marca 2009 roku Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w związku z utrudnieniami w realizacji mechanicznego systemu oddymiania dla klatki schodowej w części czterokondygnacyjnej obiektu. W celu przeprowadzenia analizy proponowanych rozwiązań z grawitacyjnym oddymianiem tej klatki schodowej wnioskodawca został zobowiązany do dokonania oceny czynnej oddymiania dla proponowanych czterech okien klatki schodowej. W dniu 10 listopada 2010 roku wpłynęło uzupełnienie ekspertyzy technicznej w zakresie proponowanych zmian. Czynna powierzchnia oddymiania czterech okien wynosi 2,64 m<sup>2</sup> przy określonych wymaganiach 2,18 m<sup>2</sup>.

Proponowany sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku został oceniony przez rzeczoznawców budowlanego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Realizacja zaproponowanych rozwiązań zastępczych określonych w ekspertyzie rzeczoznawców spowoduje zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa dla osób przebywających w budynku, mimo niespełnienia w nim wskazanych wymagań obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

Pozostałe wymagania, dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

WZGÓDNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
w Nowym Siodle  
data 20.04.2015 podpis *Dp*

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W załączeniu: „Uzupełnienie ekspertyzy technicznej z grudnia 2008 roku dot. Warunków... „ z 4 listopada 2010 roku.



Dolnośląski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.  
st. bryg. mgr inż. Sierży Łabowski  
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

Otrzymuje:

✓ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
Nowe Siodło 73,  
58-350 Mieroszów

Do wiadomości:

Komenda Miejska  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Wałbrzychu

DB

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
w Nowym Siodle

data 2004 2015 podpis Ryt