

Wałbrzych, dnia 02.06.2017 r.

BOS.272.1.13.2017

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice**

W związku z zapytaniem z dnia 31.05.2017 r. jednego z wykonawców o następującej treści:

„Czy na dachach płaskich instalacje fotowoltaiczne mają być montowane na konstrukcji obciążeniowej (balastowej) czy kotwionej do dachu?”

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśnia:

Zamawiający nie przewiduje możliwości ingerencji w poszycie dachów płaskich. Proszę dostosować system montażu paneli tak aby nie ingerował w poszycie.

STAROSTA

Jacek Cichura