

Wałbrzych, dnia 30.05.2017 r.

BOS.272.1.13.2017

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice**

W związku z zapytaniem z dnia 24.05.2017 r. jednego z wykonawców o następującej treści:

„Dlaczego Zamawiający zmienił parametry modułów w SIWZ skoro w PFU podaje zupełnie inne parametry. Poza tym parametry modułów jakie Zamawiający wypisał w SIWZ w postaci uwagi nie istnieją na rynku, być może z wyjątkiem marki Solar Word która właśnie ogłosiła upadłość. Nie ma na rynku modułów które posiadałyby Certyfikaty IEC-61730 i 61215 , które by jednocześnie spełniały łącznie warunki : 5 busbarów, moc 290Wp, współczynnik temperaturowy pracy $-040st/C$ i maksymalną odporność na śnieg 8000Pa. Jeśli się mylimy, to wnosimy o podanie przez zamawiającego min 3 producentów takich modułów.

W związku z powyższym, wnosimy do Zamawiającego o opublikowanie tabeli równoważności dla parametrów **funkcjonalno- użytkowych urządzeń fotowoltaicznych i dokonanie zmian w PFU tak aby spełniało ono zasady tego dokumentu zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju, gdzie w formule zaprojektuj i wybuduj, podaje się ogólne założenia celem uzyskania określonego efektu funkcjonalno-użytkowego. Chcemy zwrócić zamawiającemu uwagę iż obecny sposób prowadzenia postępowania, może doprowadzić do pojawienia się zarzutów wobec zamawiającego o naruszeniu zasad uczciwej konkurencji”,**

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśnia:

Zamawiający przyjął inne parametry modułów z uwagi iż moduły o podanych w PFU parametrach wg informacji zamawiającego nie są już produkowane, w związku z powyższym dokonano zmiany. Z racji iż zamawiający nie jest upoważniony do przedstawiania nazw producentów dopuszczamy zastosowanie modułów o 4 bus-bar oraz o odporności na śnieg nie mniejszej niż 5400 Pa, z zachowaniem przywołanych norm, jednak o mocy nie mniejszej podana w SIWZ.

STAROSTA
Jacek Cichura