



# STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, dnia 15.01.2018 r.

BOS.272.1.2.2018

## Do wszystkich Wykonawców

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Modernizacja (Remont) dróg powiatowych nr 3464 D i nr 2796 D w Starych Bogaczowicach**

W związku z zapytaniem z dnia 10.01.2018 r. i 11.01.2018 r. jednego z wykonawców o następującej treści:

1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wzoru kosztorysu ofertowego.

Wykonawca może przygotować dokument np. w formie kosztorysu inwestorskiego, jednak w takiej sytuacji może się okazać, że każdy z wykonawców „pokaże” inny kosztorys. Chodzi mi jedynie o pozycje scalone np.:

6.	D-01.02.04.71	<b>Rozbiórka przykanalików z rur betonowych oraz wpustów</b> Odkopanie i rozbiórka przykanalików betonowych $\varnothing$ 0,3m istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wpustów ze studzienkami z kręgów betonowych, z wywozem gruzu poza teren budowy na składowisko przyjmujące tego typu odpady (+ opłata za składowanie): - przykanaliki - (7,0+25,0)m - wpusty	m szt.	32,0 2,0
----	---------------	---	-----------	-------------

Można oczywiście wyliczyć cenę jednostkową dla całej pozycji nr 6, natomiast dla uzyskania wartości należy ją przemnożyć przez obmiar. Który przyjąć obmiar w przypadku powyżej: 32m czy 2 szt.? Proszę o przekazanie wzoru kosztorysu ofertowego, lub rezygnacją z konieczności załączania go do oferty (rozliczenie ryczałtowe).

2. Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie przebudowywanego odcinka drogi?
3. Proszę o zmianę uziarnienia mieszanki mniernalno-bitumicznej z której należy wykonać lokalne wyrównanie (AC22W). Wykonywanie zaprojektowanej grubości warstwy przy takim uziarnienia jest niezgodne ze sztuką budowlaną.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśnia:

### Ad. 1

W sprawie wątpliwości zgłaszanych co do sposobu obliczania ceny dla pozycji scalonych przedmiaru i konieczności dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego wyjaśniamy, że Zamawiający żąda dołączenia do

**Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu**  
58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 20-24  
tel. + 48 74 84 60 700, 74 84 60 606, fax +48 74 84 24 517  
e-mail: starosta@powiat.walbrzych.pl, www.powiat.walbrzych.pl



# STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

oferty kosztorysu ofertowego. Ponadto w kwestii sposobu obliczania ceny dla pozycji scalonych uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami SIWZ przedmiar jest dokumentem pomocniczym i w razie wątpliwości, w jaki sposób obliczyć cenę należy odwołać się do projektu budowlanego np. zakres robót dla poz. 6 przedmiaru jest opisany w pkt. 8.4.4. Lokalizacja elementów funkcjonującej odcinkowej kanalizacji deszczowej i zakres planowanych robót remontowych (strona 22).

## Ad. 2

Tak Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi (przy zachowaniu ruchu lokalnego np. RSP Stare Bogaczowice, mieszkańcy przysiółka Wrony) i wyznaczenie objazdów na czas wykonywania robót bitumicznych.

## Ad. 3

Zamawiający planuje wykonać **lokalne** (nie na całej powierzchni jezdni) wyrównanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC22W przy czym zgodnie ze sztuką budowlaną zostanie zachowana minimalna 6 cm grubość wbudowanej masy.

STAROSTA  
Jacek Ochura