



STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, dnia 15.01.2018 r.

BOS.272.1.3.2018

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013243) w ciągu drogi powiatowej nr 2876 D w km 13+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim**

W związku z zapytaniem z dnia 12.01.2018 r. jednego z wykonawców o następującej treści:

1) Jaka jest podbudowa pod zabrukowanie dna kostką kamienną 20x20? Według projektu budowlanego kostka ma być zatopiona w betonie (bez podania grubości warstwy betonowej) natomiast w PRZEDMIARZE mówi o podbudowie z piasku lub pospółki. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający godzi się na podbudowę z piasku lub pospółki.

2) Co należy zrobić, jeżeli na etapie przetargu Wykonawca nie jest w stanie określić firm podwykonawczych, które wykonają część robót takich jak: nawierzchnia asfaltowa, stalowe łupiny z blachy falistej? Czy to oznacza, że będziemy musieli wykonać ten zakres prac własnymi siłami? Na etapie przetargu żadna wiele firm wykonujących np. nawierzchnie asfaltowe nie może przedstawić oferty na prace, które odbędą się w nieznanym im terminie. Natomiast szacowana wartość wykonania np. nawierzchni asfaltowych kwalifikuje wykonawcę tych prac, jako PODWYKONAWCĘ. Prawdopodobnie zapisy w tym i wielu innych małych przetargach są skopiowane z bardzo dużych przetargów gdzie wartość poszczególnych podzlecanych prac stanowi niewielki procent całkowitej wartości inwestycji. Wykonawca prosi o wyjaśnienie tych zapisów, aby w trakcie realizacji inwestycji skupić się na robotach budowlanych a nie na szczegółowym śledzeniu zapisów umowy i załączników przetargowych.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśnia:

Ad. 1

Umocnienia dna i skarp należy wykonać kostką brukową kamienna 20x20 cm wtopioną w suchy chudy beton C8/10 o grubości minimum 10cm, zgodnie ze specyfikacją. Spoinowanie pełne również powinno się wykonać z tegoż betonu.

Projektant nie godzi się na wykonanie podbudowy z piasku lub pospółki.



STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Ad. 2

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Ponadto Wykonawca składa oświadczenie, że konkretny podwykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

STAROSTA
Jocula Cichura