



# STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, dnia 14.01.2019 r.

WOS.272.1.1.2019

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego**

W związku z zapytaniem z dnia 09.01.2019 r. jednego z wykonawców o następującej treści:

Po dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z zakresem robót Wykonawca informuje, że występują miejsca, gdzie brak jest wymaganej szerokości jezdni nawet o 35cm:

- droga nr 3367D Witków
  - wymagana szerokość 5,5m,
  - istniejąca szerokość 5,15 – 5,50 m
- droga nr 3394D Chwaliszów-Cieszów-Świebodzice
  - wymagana szerokość 3,5m,
  - istniejąca szerokość 3,20 – 3,50 m
- droga nr 3373D Michałkowa
  - wymagana szerokość 3,6m,
  - istniejąca szerokość 3,30 – 3,60 m

W związku z powyższym przewidziana technologia wykonania prac nie pozwoli na uzyskanie wymaganych parametrów tj. wymaganej szerokości jezdni. Czy Wykonawca powinien uwzględnić w kalkulacji konieczność poszerzenia jezdni? Jeżeli tak, to prosimy o przekrój konstrukcyjny wraz ze specyfikacją techniczną.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśnia: Szerokość jezdni do wykonania powinna być dostosowana do istniejącej szerokości jezdni w terenie.