



STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, dnia 10.01.2019 r.

WOS.272.1.1.2019

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego**

W związku z zapytaniem z dnia 08.01.2019 r. o następującej treści:

1. Wykonawca wnosi o udostępnienie lokalizacji poszczególnych odcinków dróg w formie mapy zasadniczej. Z zamieszczonych materiałów Wykonawca nie jest w stanie zlokalizować przedmiotu zamówienia, a tym samym zapoznać się z zakresem prac i określić jego kosztów wykonania.
2. Droga nr 3376D Walim- długość ok. 449 mb
Wymagana szerokość : 3,2 m
Powierzchnia wg formularza cenowego: 1.376,00 m²
Wyliczona powierzchnia $449,0 \times 3,2 = 1.436,80$ m²
Prosimy o wyjaśnienie skąd wynika różnica powierzchni?
3. Droga nr 3394D Chwaliszów-Cieszów-Świebodzice - długość 1094 mb
Wymagana szerokość : 3,5 m
Powierzchnia wg formularza cenowego: 4.159,00 m²
Wyliczona powierzchnia $1094,0 \times 3,5 = 3.829,00$ m²
Prosimy o wyjaśnienie skąd wynika różnica powierzchni?
4. Droga nr 3364D Sokołowsko- długość 273mb
Nie podano wymaganej szerokości jezdni -prosimy o uzupełnienie.
5. Droga nr 3366D Boguszów-Gorce ul. Głowackiego- długość 700mb
Nie podano wymaganej szerokości jezdni -prosimy o uzupełnienie.
6. Droga nr 3380D Trzy Strugi- długość 1041mb
Wymagana szerokość od 3,1m do 5,8m.
W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie jaka powinna być szerokość jezdni w danym km drogi.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśnia:

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 20-24
tel. + 48 74 84 60 700, 74 84 60 606, fax +48 74 84 24 517
e-mail: starosta@powiat.walbrzych.pl, www.powiat.walbrzych.pl



STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU

Ad. 1

W załączeniu

Ad. 2,3,6

Obmiar obejmuje powierzchnię skrzyżowań

Ad. 4,5

Zmiana w formularzu cenowym – szerokość jezdni 5 m

Ponadto Zamawiający zmienia ilość jednostek w poz. 4 dot. umocnienia poboczy (droga 3376 D Walim) na 449 m² oraz poz. 4 dot. umocnienia poboczy (droga 3380 D) na 1 041 m².

W załączeniu poprawiony formularz cenowy.