



IZDK4g-513-32/2020

Wałbrzych, 10.07.2020r.

dot. uzgodnienie obniżenia niwelety drogi nr 3364D
pod wiaduktem kolejowym na linii nr 291
w miejscowości Sokolowsko

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY POWIATU I OCHRONY ŚRODOWISKA	
Wpłynęło dnia:	
15-07-2020	
Nr dziennika	163P
Skierowane	
Podpis	

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Al. Wyzwolenia 20
58-300 Wałbrzych

W nawiązaniu do pisma nr WIPO.7134.100.2019 z dnia 18 września 2019r. i udzielonej odpowiedzi pismem nr IZDK4 511-134/2019 z dnia 31.12.2019r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu informuje, że w dniu 28.05.2020r. wykonane zostały próbne wykopy posadowienia wiaduktu kolejowego w km 25.455 linii kolejowej nr 291 Boguszów Gorce Wschód – Mieroszów, w celu ustalenia możliwości obniżenia niwelety drogi powiatowej nr 3364D przebiegającej pod przedmiotowym obiektem w miejscowości Sokolowsko. Po wykonaniu wykopów ustalono poziom posadowienia obiektu oraz poziom niwelety drogi.

Z przeprowadzonej analizie można stwierdzić, że niweleta drogi jest obecnie podniesiona o około 30 cm względem niwelety pierwotnej (krawężnik granitowy jest zalany warstwą asfaltu o grubości 22 cm licząc od jego górnej powierzchni; należy także przyjąć, że powierzchnia górna krawężnika powinna być co najmniej o 10 cm wyżej od poziomu nawierzchni; w sumie daje to około 32 cm warstwy dolanej nawierzchni asfaltu).

Reasumując powyższe można stwierdzić, że istnieje możliwość obniżenia niwelety drogi o 40 cm bezpośrednio w sąsiedztwie wiaduktu, niemniej roboty prowadzone przy przyczółkach i skrzydłach należy prowadzić ze szczególną starannością i uwagą. W przypadku zauważenia jakichkolwiek zmian w posadowieniu obiektu oraz kształtu (przemieszczenia ścian przyczółków lub skrzydeł) należy bezwzględnie przerwać prace i powiadomić tutaj zakład oraz projektanta.

Projekt przebudowy drogi w rejonie obiektu wymaga akceptacji IZ Wałbrzych. W pobliżu obiektu mogą znajdować się sieci obce (kabel TKD itp.) na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas prowadzenia robót a w przypadku ich odkopania wymagać będą one stosownego zabezpieczenia.


Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Opracował:

Marcin Franków
tel. +48 74 637 46 50

Z	ZS	SW	SZ	SO	SN	SK	GBR
AS							OR
SG	WPEYNEŁO (2)						
SGN	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu						
SGP	WYDZIAŁ OBSŁUGI I SPRAW OBYWATELSKICH						
SGZ	- PUNKT KANCELARYJNY -						
SD	15-07-2020						
SDZ	Liczba załączników						
SDK	Nr dziennika						
SDM	podpis						
SDN	SBH	SPP	SDM	KW	KFT		PRK

ZASTĘPCA DYREKTORA
dz. Technicznych

inż. Zbigniew Drozdowski



0000037208

WIP 12830/07/2020
15-07-2020